



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ**

07330, смт. Димер, Вишгородського району, Київської області, вул. Яблунева, 14
тел.: (04596) 3-11-51; тел./факс: (04596) 3-15-47, E-mail: vyshgorodmyd@ukr.net
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 06-0040/2022 від 07.09.2022 року

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма №205/о
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001 р. №1

Результат № 142/350

санітарно- мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія Вишгородської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору: Водовід Д300 мм м.Вишгород, вул. Шкільна,1 в

Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул. Набережна, 8а комун.водопровід

Дата відбору: 01.04.2025р.

Дата надходження: 01.04.2025р

Дата видачі: 03.04.2025р.

Мета дослідження: ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Результати дослідження:

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровід - розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1	Загальне мікробне число при t37C 24 год	КУО/л см ³	6		
2	Загальне мікробне число при t22C 72 год	КУО/л см ³			
3	Загальні колі форми	КУО/100 см ³	Відсутні		
4	E.coli	КУО/100 см ³	Відсутні		
5	Ентерокуки	КУО/100 см ³	Відсутні		
6	Синьогнійна паличка	КУО/100 см ³			
7	Коліфаги	БУО/л дм ³			
8	Патогенні ентеробактерії	Наявність в 1 дм ³			
2. Паразитологічні показники					
9	Патогенні кишкові найпростіші	Клітини в 50 дм ³			
10	Яйця та личинки гельмінтів	Яйця, личинки в 50 дм ³			

П.І.Б. та підписи осіб, що проводили дослідження: Шербак М.С.


Висновок: (Відповідає НД, не відповідає НД)

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Лещенко Т.В.

Директор Вишгородської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Кравченко В.В.





ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
**«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
 ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
 ВИШГОРОДСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ**

07330, смт. Димер, Вишгородського району, Київської області, вул. Яблунева, 14
 тел.: (04596) 3-11-51; тел/факс: (04596) 3-15-47, Е. mail: vyshgorodmv@ukr.net
 Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
 № 06-0040/2022 в ці 07.09.2022 року

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 Форм. №205/о
 Затверджена наказом МОЗ України
 04.01.2001 р. №1

Результат № 145/353

санітарно- мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
 Вишгородської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка: вода питна

Місце відбору: УК «Велесдобробут м. Вишгород, вул. Борисо-Глбська, 111

Вишгородське МКП «Водоканал» м. Вишгород, вул. Набережна, 8а комунал. водопровід

Дата відбору: 01.04.2025р.

Дата надходження: 01.04.2025р.

Дата видачі: 02.04.2025р.

Мета дослідження: ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Результати дослідження:

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження		
			Водопровідно-розлив та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1	Загальне мікробне число при t37C 24 год	КУО/л см ³	4		
2	Загальне мікробне число при t22C 72 год	КУО/л см ³			
3	Загальні колі форми	КУО/100 см ³	Відсутні		
4	E. coli	КУО/100 см ³	Відсутні		
5	Ентерококи	КУО/100 см ³	Відсутні		
6	Синьогнійна паличка	КУО/100 см ³			
7	Коліфаги	БУО/л дм ³			
8	Патогенні ентеробактерії	Наявність в 1 дм ³			
2. Паразитологічні показники					
9	Патогенні кишкові найпростіші	Клітини в 50 дм ³			
10	Яйця та личинки гельмінтів	Яйця, личинки в 50 дм ³			

П.І.Б. та підписи осіб, що проводили дослідження: Шербак М.С.

Висновок: (Відповідає НД, не відповідає НД)
 Завідувач мікробіологічної лабораторії

Лещенко Т.В.

Директор Вишгородської районної філії
 ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Кравченко В.В.

